



kabel NA2XY-J 4x35 mm<sup>2</sup>  
L = 42(54) mb

Kabel układać w rurze osłonowej DVK 75.

<b>&lt;PROEL&gt; ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH BOSIAK BOGDAN</b>		
INWESTOR: Gmina Niemodlin	OBIEKT: Przebudowa drogi – budowa ścieżki pieszo-rowerowej.	ADRES: Zimnice W dz. nr 221/2
TEMAT: Projekt linii odcinka linii kablowej oświetleniowej od słupa nr 52.		RYS. 3/E
Projektant:	Paweł Schmolke Upr. Nr 103/87	Podpis
Opracował:	Bogdan Bosiak Upr. Nr 10/97	
Data:	15.04.2020 r.	