

Starostwo Powiatowe w Opolu
Wydział Geodezji i Kartografii
-
Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. -
email: podgik@powiatopolski.pl, www: -

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w Opolu oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 09.09.2020 – 18.09.2020

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 725 z późn. zm.), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.207.2020

Przedmiot narady:

sieć kanalizacji deszczowej, energetycznej, teletechnicznej, Zimnice Wielkie - dz. nr 221/2, 273/12, 714/1, 712/1, 951/42, 994/49, 677/20, 1296/1, 1297/1

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusze	Działki
PRÓSZKÓW - OBSZAR WIEJSKI	0124 ZIMNICE WIELKIE	3	1296/1, 1297/1, 677/20, 712/1, 714/1, 951/42, 994/49
PRÓSZKÓW - OBSZAR WIEJSKI	0124 ZIMNICE WIELKIE	7	273/12

Adres: Zimnice Wielkie - dz. nr 221/2, 273/12, 714/1, 712/1, 951/42, 994/49, 677/20, 1296/1, 1297/1

Wnioskodawca: INNTEST Usługi w budownictwie Marcin Galbierz, ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole

Przewodniczący narady: Dorota Rosa

Stanowiska uczestników narady:

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej, Osoba reprezentująca: Dorota Rosa

Z uwagami:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika oraz innych budowli inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami.
2. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji – stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktów granicznych i ponosi odpowiedzialność karną za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.

NETIA S.A., Osoba reprezentująca: Marek Perliński

Bez uwag.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o Oddział w Świerklanach, Osoba reprezentująca: Iwona Pogoda-Gołaszewska

Z uwagami:

1. nie dotyczy

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydział Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentująca: Zbigniew Krystoń

Z uwagami:

1. GK.6630.207.2020 – kan. deszczowa, energetyczna, teletechniczna, Prószków, Zimnice W.

Uzgodniono z uwagami:

1. Kable elektroenergetyczne nN będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
2. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
3. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
4. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
5. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
6. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Zbigniew Krystoń
Oddział w Opolu, Specjalista ds. Dokumentacji, Wydział Dokumentacji
tel. +48 77 889 9337

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie, Osoba reprezentująca: Piotr Urbaniak

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt SA Spółka Akcyjna
2. CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan
3. ORANGE Polska S.A.
4. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Dział Majątku Sieciowego
5. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach
6. Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa
7. Urząd Miasta i Gminy Prószków
8. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.
9. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.Prószków

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

Z up. STAROSTY

R O S A

Dorota Rosa

Inspektor

(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.