

Starostwo Powiatowe w Opolu
Wydział Geodezji i Kartografii

Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. -
email: zud@powiatopolski.pl, www: -

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 26.07.2019 r. w Opolu

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2101), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.151.2019

Przedmiot narady:

kanalizacja deszczowa, Zimnice Wielkie, km.1 dz. 174,423/173,
km.3 714/1,717/1
km.1 dz. 602/163,428/170

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusze	Działki
PRÓSZKÓW - OBSZAR WIEJSKI	0124 ZIMNICE WIELKIE	1	174, 423/173, 428/170, 602/163
PRÓSZKÓW - OBSZAR WIEJSKI	0124 ZIMNICE WIELKIE	3	714/1, 717/1

Adres: Zimnice Wielkie, km.1 dz. 174,423/173, km.3 714/1,717/1 km.1 dz. 602/163,428/170

Wnioskodawca: Budownictwo Ogólne mgr inż. Agata Rybczyńska, ul. Chopina 9, 49-100 NIEMODLIN

Przewodniczący narady: Dorota Rosa

Stanowiska uczestników narady:

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej, Osoba reprezentująca: Dorota Rosa

Z uwagami:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika oraz innych budowli inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami.
2. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji – stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktów granicznych i ponosi odpowiedzialność karną za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Osoba reprezentująca: Piotr Urbaniak

Bez uwag.

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o., Osoba reprezentująca: Szymon Mozol

Bez uwag.

ZGKiM Prószków, Osoba reprezentująca: Adam Kasperek

Z uwagami:

1. Przebudowa urządzeń wod-kan zgodnie z warunkami technicznymi.
Zachować odległość od istniejącego uzbrojenia.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydział Dokumentacji OMD4-Nysa , Osoba reprezentująca: Zbigniew Krystoń-elektronicznie

Z uwagami:

1. 16. GK.6630.151.2019 – Zimnice Wielkie przebudowa ulicy Opolskiej

Słupy nr 143 (przy dz. nr 450/168) i nr 154 (przy budynku nr 62A) – Rys. PZT 1.2 - należy usytuować poza drogą.

Odcinek linii kablowej nN od sł. Nr 144 do budynku nr 56 znajdujący się w drodze należy zabezpieczyć rurą osłonową przepustu o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego lub przebudować poza drogę (Rys. PZT 1.2)

Wszelkie prace należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. W przypadku niemożności dochowania wymagań obowiązujących norm należy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. z Wnioskiem o wydanie warunków usunięcia kolizji.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległość powyższa dotyczy również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Oddział w Opolu o nadzór branżowy.

ORANGE Polska S.A. , Osoba reprezentująca: Arkadiusz Domalewski -elektronicznie

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Urząd Miasta i Gminy Prószków
2. Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa
3. NETIA S.A.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
INWESTOR:

Z up. STAROSTY

Rosa

Dorota Rosa

(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.