

Znak sprawy: RG.271.12..2014.KRG



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

**Otrzymują
Wszyscy Wykonawcy**

Dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie: **„Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie” – ETAP I”**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dokumentacji projektowej w opisie technicznym branża sanitarna na stronie 13

Zamawiający usuwa zapis:

„Szafy muszą posiadać Certyfikat Zgodności CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa „B”. Szafa sterownicza ma umożliwiać monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni z poziomu zainstalowanej stacji monitorującej, będącej w użytkowaniu WiK Sp. z o.o. w Opolu lub docelowo w ZGKiM w Prószkowie. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. W ramach inwestycji projektuje się rozbudowę systemu monitoringu, dlatego należy w zakresie dostawy szaf również uwzględnić ich włączenie do stacji bazowej i systemu monitoringu”.

a w to miejsce wprowadza się zapis::

„Szafy muszą posiadać Certyfikat Zgodności CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa „B”. Szafa sterownicza ma umożliwiać monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.”

W związku z powyższą zmianą w zakresie dostawy szaf nie należy uwzględniać kosztów ich włączania do stacji bazowej i systemu monitoringu.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert wyznaczając je następująco:

- **termin składania ofert: do dnia 26 września 2014 r. do godz. 10.00,**
- **termin otwarcia ofert: w dniu 26 września 2014 r. o godz. 10.15**

W związku z powyższym

- rozdz. XI. Pkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Koperta powinna posiadać następujące oznaczenia: **„Nie otwierać przed dniem 26 września 2014r. godz. 10.15, Oferta na:**

„Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie” – ETAP I” .

- rozdz. XII pkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Termin składania ofert upływa dnia **26 września 2014r., o godz. 10.00.**

- rozdz. XIII pkt. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17, w pokoju nr 16 /I piętro/ w dniu **26 września 2014 r., o godz. 10.15.**

Powyższą zmianę terminu należy również uwzględnić przy wnoszeniu wadium i terminie jego ważności.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz.U. z 2012 r. Nr 113 poz. 759 ze zm) Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych .

BUKMISTRZ

Róża Malik

RG a/a