



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

**Otrzymują
Wszyscy Wykonawcy**

Dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie” – ETAP I”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie 1

W dokumentacji przetargowej stwierdzamy brak projektu odwodnienia wykopów. W pozycjach przedmiaru robót, dotyczących wykonania wykopów pod sieci i instalacje wod – kan, sugeruje się ujęcie kosztów „ewentualnego odwodnienia wykopów” w tych pozycjach. Taki zapis sugeruje, że woda gruntowa może ale nie musi wystąpić w trakcie robót ziemnych. Powyższa sytuacja uniemożliwia złożenie równoważnych ofert przez wykonawców biorących udział w przetargu.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie sposobu odwodnienia wykopów oraz wskazania jednoznacznego zakresu prowadzenia robót odwodnieniowych w celu umożliwienia wyliczenia ich kosztów oraz sporządzenia równoważnych ofert przez różnych wykonawców.

Ponieważ umowa przewiduje rozliczenie kosztorysowe robót, wnosimy o wyłączenie z opisu pozycji przedmiaru robót, dotyczących wykonania wykopów pod sieci i instalacje wod – kan zapisu o ujęciu kosztów „ewentualnego odwodnienia wykopów” oraz wnosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji przedmiaru robót, np. o treści „odwodnienie wykopów igłofiltrami” z podaniem jednostki przedmiarowej np. mb wykopu oraz z podaniem ilości przedmiarowej.

Odpowiedź 1

W dokumentacji projektowej na stronie 5 oraz 15 opisu technicznego branży sanitarnej wskazano, iż ze względu na charakter terenu oraz zmienność warunków wodnych związanych z możliwymi nawet znacznymi wahaniami zwierciadła wód gruntowych wynikających głównie z intensywności opadów atmosferycznych należy przyjąć zasadę, iż w trakcie prowadzenia robót budowlanych zachodzić będzie konieczność odprowadzania wód z wykopu na całej długości prowadzonych robót.

Koszty odwodnienia zgodnie z zapisami przedmiaru należy uwzględnić w kosztach robót ziemnych.

Powyższe zapisy umożliwiają wszystkim wykonawcom sporządzenie równoważnych ofert.

RG a/a

BURMISTRZ
Róża Malik
Róża Malik