

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32 606 0 616

Urząd Miejski w Prószkowie
SEKRETARIAT

Wpłynęło 2017 -07- 10
L. dz. 7279/17
Ilość załączników
Podpis
1008525262



Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl



Opole, 03.07.2017.

TD/OOP/SR3/2017-07-05/0000002
1008492047

Urząd Gminy Prószków
ul. Opolska 17
46-060 PRÓSZKÓW

Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia do sieci dystrybucyjnej odcinka linii wraz z latarnią doświetlającą przejście dla pieszych w m. Złotniki.

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia w dniu 05.07.2017 wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. linii oświetleniowej wraz z latarnią o mocy wnioskowanej do 0,1 kW w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie linia oświetlenia drogowego słupy nr 147 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN „Złotniki 2”S - 0-2-277.
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe linii oświetlenia drogowego na istniejącym słupie nr 147 w kierunku projektowanej instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę:**
 - a) od istniejących słupa niskiego napięcia nr 147 z linii oświetlenia ulicznego, zaprojektować i wybudować odcinek odpowiedniej linii kablowej zasilającą projektowaną latarnię doświetlającą przejście dla pieszych;
 - b) dokonać obliczeń sił działających na słupy nr 147, dostosować je do nowych warunków pracy - w razie konieczności słupy należy wymienić na nowe,
 - c) przy wykonaniu zasilania do nowo projektowanej latarni na słupach 147 zainstalować rozłącznik RSA;
 - d) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę - zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
 - e) w przypadku kolizji projektowanych elementów sieci z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
 - f) nowe elementy sieci trwale oznaczyć w celu wyodrębnienia majątku – o przyjętym sposobie oznaczenia powiadomić TD S.A. w momencie zgłoszenia do sprawdzenia.

Wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku Inwestora .

II. Informacje dodatkowe.

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Opole ul. Domańskiego .
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą prac pod napięciem (PPN)**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Kierownik
Wydziału Przygotowania i Rozliczeń
Aneta Prędko

Sprawę prowadzi: **Ludmiła Łapot**
Tel. (77) 889 86 69

Kopia: SR3, WST1.3